

Số: /SGTVT-TTS
V/v trả lời đơn kiến nghị
của công dân

Đắk Nông, ngày

Kính gửi: Ông Trần Phan và các hộ dân.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 23/6/2020, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông nhận được đơn Kiến nghị của ông Trần Phan và các hộ dân, trú tại: Thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung: Phản ánh khi trời mưa lớn nước trên tuyến Tỉnh lộ 5, trường THCS Nguyễn Trãi (tọa lạc trên đồi cao đoạn Ngã ba Cây Chanh) tràn qua Quốc Lộ 14 chảy vào nhà một số hộ dân thuộc địa bàn thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông; gây thiệt hại về tài sản của một số hộ dân.

Sau khi kiểm tra, xem xét và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:

1. Nguyên nhân việc đọng nước cục bộ khi trời mưa lớn:

- Phạm vi đoạn tuyến Km885+700÷Km885+900 Quốc lộ 14 (ngã ba Cây Chanh) đã được thiết kế, thi công hệ thống thoát nước (hố thu, cống thoát nước ngang, rãnh thoát nước), đảm bảo khả năng thoát nước cho phạm vi khu vực và thực tế trước đây phạm vi khu vực nêu trên thoát nước bình thường. Trong thời gian qua, địa phương có đầu tư hệ thống thu, thoát nước phạm vi khu vực đồi cao (các hộ dân và trường THCS Nguyễn Trãi) bên trái tuyến Tỉnh lộ 5 (cách nút giao khoảng 25m) có độ dốc lớn, không đầu tư gia cố rãnh đầu nối vào hệ thống thu thoát nước tuyến Tỉnh lộ 5, Quốc lộ 14 dẫn đến vào các thời điểm mưa lớn kéo dài nước chảy tràn trên mặt khu vực nói trên; mặt khác các hộ dân sinh sống gần khu vực vẫn còn vứt rác ven đường, khi trời mưa rác trôi làm bít các lỗ thoát nước tấm đan đáy rãnh, trôi dồn xuống hệ thống rãnh thoát nước làm giảm khả năng thoát nước của khu vực nêu trên. Bên cạnh đó, Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Quốc lộ 14 (đoạn từ Km817÷ Km887) chưa thường xuyên nạo vét, vệ sinh sạch sẽ rãnh thoát nước dọc và tấm đan đáy trên rãnh.

- Vậy nguyên nhân gây đọng nước cục bộ không phải là do hệ thống thoát nước thiết kế không đảm bảo mà nguyên nhân chủ yếu do việc xây dựng hệ thống rãnh thu, thoát nước tập trung khu vực đồi cao (các hộ dân và trường THCS Nguyễn Trãi) và đổ nước tập trung vào phạm vi nút giao; bên cạnh đó còn có nguyên nhân do

người dân khu vực còn vứt rác thải ven đường làm giảm khả năng thoát nước hiện hữu và Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn từ Km817÷ Km887) thực hiện chưa tốt việc nạo vét, vệ sinh sạch sẽ rãnh thoát nước dọc và tẩm đan đập trên rãnh.

2. Nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề thoát nước tại nút giao Tỉnh lộ 5 và Quốc lộ 14, Sở Giao thông vận tải đề nghị các bên có liên quan thực hiện một số nội dung:

- Đề nghị Ủy ban nhân huyện Đăk R'Lấp, Ủy ban nhân dân xã Đăk Ru phối hợp với các đơn vị có liên quan, các hộ dân khu vực và trường THCS Nguyễn Trãi (tọa lạc trên đồi cao) rà soát lại hệ thống thu, thoát nước của khu vực và đầu nối vào các công trình thoát nước hiện hữu để đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực. Tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đổ rác đúng nơi quy định, khi xây dựng công trình không làm ảnh hưởng đến hệ thống các công trình thu thoát nước, không xây dựng lấn chiếm trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Đề nghị Công ty Cổ phần BOT&BT Đúc Long Đăk Nông tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường; thường xuyên kiểm tra, rà soát nạo vét, khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nước, phát quang cây cỏ phạm vi các hố thu, hạ lưu thoát nước cống, rãnh, vệ sinh tẩm đan đập rãnh để đảm bảo thoát nước mặt. Để xử lý triệt để vấn đề thoát nước phát sinh mới trên khu vực đồi cao của các hộ dân và trường THCS Nguyễn Trãi đề nghị Công ty Cổ phần BOT&BT Đúc Long Đăk Nông khảo sát, đề xuất bổ sung hệ thống thu, thoát nước mặt để tăng cường khả năng thu, thoát nước đặc biệt là nút giao Tỉnh lộ 5 với Quốc lộ 14.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông trả lời cho ông Trần Phan và các hộ dân được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Đăk R'Lấp;
- UBND xã Đăk Ru;
- Công ty CP BOT&BT Đúc Long Đăk Nông;
- Lãnh đạo Sở GTVT;
- Trang thông tin điện tử Sở GTVT (phổ biến);
- Lưu: VT, TTS (THX).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Mạnh