

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2023

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẮK NÔNG

Số: 322/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Số: 118.20 Hồ thủy điện Srêpôk 4

Ngày: 14/9/2023
Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	558	558	531	531	531
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	69	69	42	42	42
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	489	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	588	558	531	531	531

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông; ✓
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2023

Số: 323/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	549	530	530	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	47	47	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	483	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	549	530	530	530	530

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2023

Số: 324/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	549	530	530	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	47	47	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	483	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	549	530	530	530	530

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỜNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2023

Số: 325/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)	Lúc 21h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548.51	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.45	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2023

Số: 326/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)	Lúc 24h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548.51	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.45	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Số: 327/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 9h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548.51	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.45	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 328/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548.51	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.45	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Số: 329/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548.51	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.45	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH

PCTT TNMT SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 330/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	408.05	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	342.82	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	408.82	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 331/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548.51	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.45	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 332/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548.51	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	47	47
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.45	549	549	530	530

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT. VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Số: 333/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)	Lúc 21h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	48	48
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482	482	482	482	482
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548	548	548	530	530

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Số: 334/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)	Lúc 24h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548	548	548	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	48	48
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482	482	482	482	482
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548	548	548	530	530

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2023

Số: 335/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 9h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548	548	530	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	48	48	48
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482	482	482	482	482
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548	549	530	530	530

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 336/TB-ĐH-SP4
V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548	548	530	530	530
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	48	48	48
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482	482	482	482	482
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548	548	530	530	530

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2023

Số: 337/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	548	548	548	512	512
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	66	66	66	30	30
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482	482	482	482	482
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548	548	548	512	512

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMIĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2023

Số: 340/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	584.51	584	584	548	548
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	95	95	95	66	66
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	488.90	488.90	488.90	482	482
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	583.90	583.90	583.90	548	548

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 341/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)	Lúc 21h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	584.51	584.51	584.51	584.51	584.51
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	60	60	60	60	60
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	548.90	548.90	548.90	548.90	548.90

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2023

Số: 342/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)	Lúc 24h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	512.51	512.51	512.51	512.51	512.51
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	24	24	24	24	24
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	512.90	512.90	512.90	512.90	512.90

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT-NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2023

Số: 343/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	16	16	16	16	16
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	492	492	492	492	492

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2023

Số: 344/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	484.00	484.00	484.00	484.00	484.00
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	8	8	8	8	8
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	484	484	484	484	484

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 345/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	206.99	206.95	206.95	206.95
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	8	8	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	443.13	443	448	448	448
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	451.13	451	448	448	448

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân