

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2022

STÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
ĐẮK NÔNG

CÔNG VĂN  
ĐẾN

Số: 347/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Số: 11947  
Ngày: 28/09/2022

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2022

Số: 348/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 00h00 (hôm sau)	Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT TNMT SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2022

Số: 350/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)	Lúc 24h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 351/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 352/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 3h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiên Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 năm 2022

Số: 353/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 6h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 354/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 355/TB-DH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 356/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)	Lúc 21h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT-NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 năm 2022

Số: 357/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)	Lúc 24h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNĐBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Số: 358/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)	Lúc 21h00 (hôm sau)	Lúc 03h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 359/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 360/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT TNMT Đ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 361/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	514.38	514	514	514	514
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	20	20	20	20
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494	494	494	494
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	514.45	514	514	514	514

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 362/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.87</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>460.38</b>	490	460	460	460
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>0</b>	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>488</b>	460	460	460	460
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>488</b>	460	460	460	460

**Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 363/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>205.94</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>442.38</b>	490	460	460	460
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>0</b>	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>446.85</b>	460	460	460	460
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>446.85</b>	460	460	460	460

**Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 20 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2022

Số: 364/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 20h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 02h00 (hôm sau)	Lúc 08h00 (hôm sau)	Lúc 14h00 (hôm sau)	Lúc 20h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	588.25	600	600	600	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	60	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	560.90	600	600	600	600

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 365/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 23 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 23h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 05h00 (hôm sau)	Lúc 11h00 (hôm sau)	Lúc 17h00 (hôm sau)	Lúc 23h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	588.25	600	600	600	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	88	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	588.90	600	600	600	600

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT-TNMT SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 366/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 02 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 02h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 08h00	Lúc 14h00	Lúc 20h00	Lúc 02h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	552.25	560	560	560	560
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	51	60	60	60	60
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	551.90	560	560	560	560

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 05 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2022

Số: 367/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 05h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 11h00	Lúc 17h00	Lúc 23h00	Lúc 05h00 (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	552.25	560	560	560	560
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	51	60	60	60	60
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	551.90	560	560	560	560

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2022

Số: 368/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 08h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 14h00	Lúc 20h00	Lúc 02h00 (hôm sau)	Lúc 08h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	552.25	552	552	560	560
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	51	51	51	60	60
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	551.90	551	551	560	560

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân