

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI**  
**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮNG**  
**NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CÔNG VĂN DẪN**  
Số: 421/TB-ĐH-SP4  
Số: 1285/Q  
Ngày: 17/10/2022  
V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 422/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 423/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 424/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)	Lúc 21h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Tân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 425/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)	Lúc 24h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 426/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả và về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2022

Số: 427/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 428/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	37	37	37	37
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513.00	513.00	513.00	513.00

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2022

Số: 429/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	494.51	477	477	477	477
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	37	14	14	14	14
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	462.81	463	463	463	463
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	499.81	477	477	477	477

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 430/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	476.51	477	477	477	477
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	14	14	14	14	14
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	462.81	463	463	463	463
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	476.81	477	477	477	477

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 431/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.83</b>	207.00	207.00	206.99	206.99
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>476.51</b>	477	477	477	477
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>0</b>	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.9</b>	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>500.9</b>	489	489	489	489

**Trưởng ca vận hành: Vũ Tiên Long**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 432/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 16h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 22h00	Lúc 04h00 (Hôm sau)	Lúc 10h00 (Hôm sau)	Lúc 16h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	476.51	477	477	477	477
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	250	14	14	14	14
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	226.65	463	463	463	463
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	476.65	477	477	477	477

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 433/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207.00	206.99	206.99
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	476.51	477	477	477	477
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	0	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	475.50	480	480	480	480
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	475.50	480	480	480	480

**Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 434/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	480.25	480	500	500	500
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	11	11	24	24	24
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	469.40	469	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	480.40	480	500	500	500

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 435/TB-DH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	458	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	232	13	13	13	13
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	226.65	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	458.65	513	513	513	513

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 437/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207.00	206.99	206.99
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	478.38	477	477	477	477
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	20	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	462.81	480	480	480	480
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	482.81	480	480	480	480

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁ M ĐÓC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 438/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 02 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 02h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 08	Lúc 14h00	Lúc 20h00	Lúc 02h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	478.38	478	478	478	478
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	30	10	10	10	10
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	449.61	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	479.61	486	486	486	486

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 439/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	<b>206.91</b>	206.95	206.95	206.95	206.95
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>480.25</b>	480	480	480	480
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>10</b>	10	10	10	10
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>475.50</b>	470	470	470	470
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>485.50</b>	480	480	480	480

**Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 440/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.21</b>	207.00	207.00	206.95	206.90
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>442.38</b>	443	443	443	443
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>0</b>	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>456.69</b>	480	480	480	480
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>456.69</b>	480	480	480	480

**Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 441/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.56	206.50	206.45	206.60	206.60
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	406.38	406	406	406	406
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	0	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	419.55	420	420	350	420
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	419.55	420	420	350	420

**Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**