

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 09 năm 2024

Số: 265/TB-DH-SP4  
Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Số: 12.93.1  
Kính gửi: 25/9/2024

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.94	206.96	206.97	206.97	206.97
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	477.38	477.38	477.38	477.38	477.38
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	475.50	475.50	475.50	477.38	477.38
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	475.50	475.50	475.50	477.38	477.38

Trưởng ca vận hành: **Lê Tấn Điền**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4

Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 266 /TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo mở cửa xả điều tiết đầu tiên

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 0 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2024

**KHẨN**

**Kính gửi:**

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trường BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- Trường BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo nước về hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

**1. Kết quả quan trắc tại thời điểm thông báo như sau:**

- Mức nước hồ hiện tại: 206.99 m (MNDBT: 207.00m)/Mức nước hạ lưu: 188.2 m
- Lưu lượng đến hồ hiện tại 513 m<sup>3</sup>/s

**2. Dự báo thời gian tới:**

Nội dung	Đơn vị	Dự báo thời gian mở cửa xả đầu tiên lúc 06 giờ 00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 00h0 Hôm sau	Lúc 06h0 Hôm sau
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	530	530	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	42	42	25	25	25
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	530	530	513	513	513

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Đăng Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 09 năm 2024

Số: 267 /TB-DH-SP4

V/v Thông báo xả điều tiết

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 09h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	513	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	25	25	25	25	25
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513	513	513	513

**Dự báo thời gian xuất hiện lưu lượng về hồ đạt đỉnh:**


**Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 268 /TB-DH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h	Lúc 24h	Lúc 06h (hôm sau)	Lúc 12h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	513	513	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	25	25	25	25	25
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	513	513	513	513

Dự báo thời gian xuất hiện lưu lượng về hồ đạt đỉnh:

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (dề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 269 /TB-DH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 09h (hôm sau)	Lúc 15h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	513	549	549	549	549
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	25	61	61	61	61
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	549	549	549	549


Dự báo thời gian xuất hiện lưu lượng về hồ đạt đỉnh:

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 271 /TB-DH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút ngày 21 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 09h (hôm sau)	Lúc 15h (hôm sau)	Lúc 21h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	513	550	550	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	25	62	62	25	25
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	513	550	550	513	513

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Đăng Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (dê b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT-NMTD SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 272 /TB-DH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 0 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 0h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h	Lúc 12h	Lúc 18h	Lúc 24h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	206.99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	549	549	513	513	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	61	61	25	25	25
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	549	549	513	513	513

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Đăng Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (dề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

Số: 273 /TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h	Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	549	585	549	549	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	61	97	61	61	25
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	549	585	549	549	513

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Đăng Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4

CHINHÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN  
SRÊPOK 4  
H. BUÔN ĐÔN - T. ĐẮK LẮK

Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÉPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

Số: 274 /TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srépok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srépok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srépok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h	Lúc 18h	Lúc 0h0 (hôm sau)	Lúc 06h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206,99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	586	586	586	549	513
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	98	98	98	61	25
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	586	586	586	549	513

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Đăng Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 275 /TB-DH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h0 (hôm sau)	Lúc 09h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	586	586	586	586	586
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	98	98	98	98	98
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	586	586	586	586	586

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

Số: 276 /TB-DH-SP4

V/v Thông báo xả điều tiết

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h	Lúc 24h	Lúc 06h0 (hôm sau)	Lúc 12h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	586	586	586	586	586
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	98	98	98	98	98
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	586	586	586	586	586

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (dề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 277 /TB-DH-SP4

V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h	Lúc 03h	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	100	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

Số: 278 /TB-DH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 00h	Lúc 06h	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	586	586	586	586	586
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	100	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (dề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

Số: 279 /TB-DH-SP4

V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)	Lúc 15h00 (hôm sau)	Lúc 21h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	100	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 280 /TB-DH-SP4

V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (hôm sau)	Lúc 12h00 (hôm sau)	Lúc 18h00 (hôm sau)	Lúc 24h00 (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	100	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 281 /TB-DH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút ngày 23 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	100	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút ngày 23 tháng 09 năm 2024

Số: 282 /TB-DH-SP4

V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	100	100	100	100	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	588	588	588	588	588

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 09 năm 2024

Số: 283 /TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả điều tiết  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (hôm sau)	Lúc 09h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	550.25	550.00	515.00	515.00	515.00
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	62.00	62.00	27.00	27.00	27.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	550.00	550.00	515.00	515.00	515.00

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT & TKCN SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**