

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 10 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2023

Số: 380/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi: 06/10/2023

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 10h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 16h00	Lúc 22h00	Lúc 04h00 (hôm sau)	Lúc 10h00 (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.99	207.00	207.98
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	552.25	550	550	550	550
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	67	67	67	67	67
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	483	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	549.45	550	550	550	550

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông; ✓
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 381/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 13 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 13h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 19h00	Lúc 01h00 (hôm sau)	Lúc 07h00 (hôm sau)	Lúc 13h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	516.25	516	516	516	516
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	34	34	34	34	34
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	482.45	482	483	483	483
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	516.45	516	516	516	516

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 382/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 16 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 16h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 22h00	Lúc 04h00 (hôm sau)	Lúc 10h00 (hôm sau)	Lúc 16h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- 489Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	489	480	480	480	480
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	5	5	5	5	5
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	481	481	481	481	481

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 383/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 19 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 19h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 01h00 (hôm sau)	Lúc 07h00 (hôm sau)	Lúc 13h00 (hôm sau)	Lúc 19h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	480.25	481	482	481	481
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	5	5	5	5	5
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	481	481	481	481	481

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 22 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2023

Số: 384/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 22h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 04h00 (hôm sau)	Lúc 10h00 (hôm sau)	Lúc 16h00 (hôm sau)	Lúc 19h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	480.25	481	481	481	481
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	5	5	5	5	5
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	481	481	481	481	481

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 01 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Số: 385/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 01h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 07h00 (hôm sau)	Lúc 13h00 (hôm sau)	Lúc 19h00 (hôm sau)	Lúc 01h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	480.25	481	481	481	481
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	5	5	5	5	5
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	481	481	481	481	481

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 386/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 04 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 04h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 10h00 (hôm sau)	Lúc 16h00 (hôm sau)	Lúc 22h00 (hôm sau)	Lúc 04h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	480.25	481	481	481	481
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	5	5	5	5	5
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	481	481	481	481	481

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 07 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Số: 387/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 10h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 13h00 (hôm sau)	Lúc 19h00 (hôm sau)	Lúc 1h00 (hôm sau)	Lúc 07h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.98	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	480.25	516	516	516	516
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	5	40	40	40	40
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	481	516	516	516	516

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 388/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 10 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 10h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 16h00	Lúc 22h00	Lúc 4h00 (hôm sau)	Lúc 10h00 (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.98	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	480.25	516	516	516	516
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	5	40	40	40	40
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	476	476	476	476	476
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	481	516	516	516	516

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân