

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT

TRIỆN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4  
ĐẮK NÔNG

Số: 468/TB-ĐH-SP4  
Số: 13216/v: Thông báo xả điều tiết  
Ngày: 24.10.2022  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

TRƯỜNG VĂN  
ĐẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	386.00	512	512	512	512
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	150.0	24	24	24	24
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	238.45	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	388.45	512	512	512	512

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2022

Số: 469/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	584.51	512	512	512	512
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	96	24	24	24	24
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.9	488	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	584.9	512	512	512	512

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT-TKCN SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2022

Số: 470/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	657	550	550	550
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	70	70	70
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.9	489	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.9	657	558	558	558


Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH

PHÒNG TNMT Đ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

Số: 471/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)	Lúc 21h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	657	620	620	550
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	132	132	70
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.9	489	488	488	488
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.9	657	620	620	558

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PHỤ TẠNG NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**Số: 472/TB-ĐH-SP4**

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)	Lúc 24h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.99</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.51</b>	657	620	620	550
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>156</b>	156	120	132	50
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	500.90	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>656.9</b>	656.90	620	620	550

**Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Số: 473/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	657	620	620	550
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	156	156	120	132	50
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500.90	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.9	656.90	620	620	550


Trưởng ca vận hành: **Đình Hoàng Chính**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**Số: 474/TB-ĐH-SP4**  
V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	620	620	620	550
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	156	120	120	120	50
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.9	620	620	620	550

**Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Số: 475/TB-DH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	620	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	156	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.9	620	620	620	600

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT-NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Số: 476/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	530	620	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	300	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	226.65	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	526.65	620	620	620	600

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022*

**Số: 477/TB-ĐH-SP4**

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	<b>207.0</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.51</b>	620	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>156</b>	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>656.90</b>	620	620	620	600

**Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**Số: 478/TB-ĐH-SP4**  
V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022*

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.0</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.51</b>	620	620	620	690
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>156</b>	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>656.90</b>	620	620	620	660

**Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PG. TNMT Đ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022*

**Số: 479/TB-ĐH-SP4**

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)	Lúc 21h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.51</b>	656	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>156</b>	156	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>656.90</b>	656	620	620	600

**Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT TNMT SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**Số: 480/TB-ĐH-SP4**

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)	Lúc 24h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MÑDBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.51</b>	620	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>156</b>	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>656.90</b>	620	620	620	600

**Trưởng ca vận hành: Vũ Tiên Long**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**Số: 481/TB-ĐH-SP4**

V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.51</b>	620	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>156</b>	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>656.9</b>	620	620	620	600

**Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT & TNMT SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Số: 482/TB-DH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	620	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	156	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.9	620	620	620	600

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PGT-TNMT Đ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Số: 483/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	656	656	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	156	156	156	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.9	656	656	620	600

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**H. BUỒN ĐÔN - T. ĐẮK LẮK**



**Trần Văn Tân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**Số: 484/TB-ĐH-SP4**

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 05h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	587.22	620	620	620	600
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	195	120	120	120	100
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	389.87	500	500	500	500
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	584.87	620	620	620	600

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PGTĐ NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Số: 485/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	602.51	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	102	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	602.90	585	585	585	585

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT-NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 18 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Số: 486/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 18h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	584.51	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	84	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	584.90	585	585	585	585


Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Lắk, 21 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022*

**Số: 487/TB-ĐH-SP4**

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 21h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 03h00	Lúc 09h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)	Lúc 21h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>584.51</b>	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>84</b>	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>584.90</b>	585	585	585	585

**Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 24 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Số: 488/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 24h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)	Lúc 18h00 (Hôm sau)	Lúc 24h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	584.51	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	84	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	584.90	585	585	585	585


Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH**

**PCETT NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 03 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Số: 489/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 03h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 09h00	Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	584.51	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	84	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	584.90	585	585	585	585

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PGTB NMTĐ SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**Số: 490/TB-ĐH-SP4**  
V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 06 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 06h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 12h00	Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>584.51</b>	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>84</b>	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>584.90</b>	585	585	585	585

**Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT & TKCN SRÊPÔK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Số: 491/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 15h00	Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 09h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.94	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	434.51	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	10	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	476	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	486	585	585	585	585

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**



**Trần Văn Tân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 12 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Số: 492/TB-ĐH-SP4

V/v: Thông báo xả điều tiết

Hồ thủy điện Srêpôk 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 12h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 18h00	Lúc 24h00	Lúc 06h00 (Hôm sau)	Lúc 12h00 (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	584.51	585	585	585	585
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	84	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	501	501	501	501
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	584.91	585	585	585	585


Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 493/TB-ĐH-SP4  
V/v: Thông báo xả điều tiết  
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, xả điều tiết và dự báo thủy văn hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 15h00	Dự báo tình hình thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 21h00	Lúc 03h00 (Hôm sau)	Lúc 9h00 (Hôm sau)	Lúc 15h00 (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	512.51	512.51	512.51	512.51	512.51
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	15	15	15	15	15
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500.90	500.90	500.90	500.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	515.90	515.90	515.90	515.90	515.90

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công Thương Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN  
SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 494/TB-ĐH-SP4

*Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2022*

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.82</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>440.51</b>	440	440	440	440
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>27</b>	0	0	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>209.19</b>	440	440	440	440
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>236.19</b>	440	440	440	440

**Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT-NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**