

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2024

Số: 334/TB-ĐH-SP4

Thông báo quản trác thủy văn trong mùa mưa
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CÔNG VĂN
ĐẾN
Số: 15.053
30.10.2024

Kính gửi:

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trác, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trác lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.65	206.70	206.70	206.70	206.70
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	378.29	378.29	378.29	378.29	378.29
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	366.82	378.47	378.47	378.47	378.47
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	366.82	378.47	378.47	378.47	378.47

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông; ✓
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 335/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.95	206.98	206.97	206.96	206.94
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	262.18	374.55	374.55	374.55	374.55
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	255.68	376.12	376.12	376.12	376.12
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	255.68	376.12	376.12	376.12	376.12

Trưởng ca vận hành: **Trần Duy Thạc**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 336/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.69	206.58	206.48	206.48	206.94
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	374.55	374.55	374.55	374.55	374.55
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	390.09	390.09	390.09	374.55	374.55
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	390.09	390.09	390.09	374.55	374.55

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT-NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2024

Số: 337/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Kính gửi:

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.51	206.52	206.52	206.52	206.52
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	378.29	378.29	378.29	378.29	378.29
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	366.82	378.47	378.47	378.47	378.47
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	366.82	378.47	378.47	378.47	378.47

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT-NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 338/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.51	206.36	206.36	206.36	206.36
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	0.00	378.29	378.29	378.29	378.29
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	0.00	378.47	378.47	378.47	378.47
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	27.00	378.47	378.47	378.47	378.47

Trưởng ca vận hành: Hoàng Phạm Văn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 339/TB-DH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.63	206.60	206.60	206.60	206.60
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	374.55	374.55	374.55	374.55	374.55
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	378.47	378.47	374.95	374.95	374.95
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	378.47	378.47	374.95	374.95	374.95

Trưởng ca vận hành: **Phạm Bá Tạo**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT-NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân