

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2024

**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**  
Số: 355/TB-DH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa

**ĐẮK NÔNG**

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CÔNG VĂN**

Số: 16384.....

**ĐẾN**

Kính gửi:

Ngày: 21/11/2024

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.57</b>	206.50	206.49	206.49	206.51
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>198.51</b>	393.27	393.27	393.27	393.27
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>188.06</b>	395.91	395.91	390.09	390.09
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>188.06</b>	395.91	395.91	390.09	390.09

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Đăng Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông; ✓
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2024

Số: 356/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:



Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	206.43	206.62	206.82	206.82	206.82
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	325.85	325.85	325.85	325.85	325.85
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	298.40	298.40	298.40	325.85	325.85
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	298.40	298.40	298.40	325.85	325.85

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4

  
  
Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 357/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2024

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.89	206.90	206.92	206.94	206.96
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	393.27	393.27	393.27	393.27	393.27
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	390.67	390.67	390.67	390.67	390.67

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VI.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT-NMTĐ SRÊPOK 4



Nguyễn Văn Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2024

Số: 358/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.81</b>	206.67	206.72	206.77	206.83
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>0.00</b>	196.64	391.40	391.40	391.40
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>27.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>0.00</b>	183.04	384.28	384.28	384.28
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>27.00</b>	183.04	384.28	384.28	384.28

Trưởng ca vận hành: Hoàng Phạm Văn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2024

Số: 359/TB-DH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Ban Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.63	206.47	206.48	206.48	206.49
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	0.00	391.40	391.40	391.40	391.40
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	0.00	390.67	390.67	390.67	390.67
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	27.00	390.67	390.67	390.67	390.67

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 360/TB-ĐH-SP4

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2024

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa mưa

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.59</b>	206.51	206.56	206.61	206.66
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>303.38</b>	391.40	391.40	391.40	391.40
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>257.61</b>	384.28	384.28	384.28	384.28
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>257.61</b>	384.28	384.28	384.28	384.28

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Đăng Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**