

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 486/TB-ĐH-SP4


Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia



Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	205.93	206.79
- Mức nước hạ lưu	m	187.30	187.70
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	412.00	412.00
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	425.37	419.19
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	425.37	419.19

Trưởng ca vận hành: Phạm Bá Tạo

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông; ✓
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
BCH PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 487/TB-ĐH-SP4

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2023

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.75	206.20
- Mức nước hạ lưu	m	187.50	187.80
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	395.15	412.00
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	395.92	450.54
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	395.92	450.54

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÉPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 488/TB-ĐH-SP4

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2023

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ chứa thủy điện Srépok 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srépok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srépok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.41	206.52
- Mức nước hạ lưu	m	186.6	186.60
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	149.82	131.09
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	122.03	133.66
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	122.03	133.66

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÉPOK 4



Trần Văn Tân