

Số: /GP-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

### BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Đắc Sin 1, tỉnh Đắc Nông ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Công ty Cổ phần VRG - Đắc Nông và Hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cho phép Công ty Cổ phần VRG - Đắc Nông (có địa chỉ tại Tổ 5, đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông) khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung sau:

- Tên công trình: thủy điện Đắc Sin 1.
  - Mục đích khai thác, sử dụng nước: phát điện.
  - Nguồn nước khai thác, sử dụng: sông Đắc R'Keh, thuộc lưu vực sông Đồng Nai.
  - Vị trí các hạng mục chính của công trình khai thác, sử dụng nước:
    - Xã Hưng Bình, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông.
    - Tọa độ tim (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 108°30', múi chiều 3°)
- các hạng mục chính của công trình:

TT	Hạng mục	Tọa độ	
		X	Y
1	Tuyến đập	1.307.227	386.403
2	Nhà máy	1.304.030	388.432

5. Chế độ khai thác: Hồ chứa công trình thủy điện Đắc Sin 1 hoạt động theo chế độ điều tiết tuần.

6. Lượng nước khai thác, sử dụng: công suất lắp máy là 28,4 MW, lưu lượng phát điện thiết kế qua nhà máy thủy điện là 12,85 m<sup>3</sup>/s.

7. Phương thức khai thác, sử dụng: công trình thủy điện Đăk Sin 1 là công trình thủy điện đường dẫn, tuyến đập được xây dựng trên sông Đăk R'Keh, nước sau phát điện được chuyển về sông Đòng Nai, làm gián đoạn dòng chảy trên sông Đăk R'Keh khoảng 16km.

8. Thời hạn của giấy phép là mười (10) năm.

**Điều 2.** Công ty cổ phần VRG - Đăk Nông chỉ được phép khai thác, sử dụng nước theo quy định tại Điều 1 của Giấy phép này nếu bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Thực hiện đúng các quy định của Quy trình vận hành hồ chứa được cơ quan có thẩm quyền ban hành; tuân thủ theo lệnh vận hành hồ chứa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác.

2. Bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập thủy điện Đăk Sin 1 không nhỏ hơn  $0,3 \text{ m}^3/\text{s}$ . Khi có yêu cầu cấp nước gia tăng ở hạ du của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, công trình thủy điện Đăk Sin 1 phải xả nước về hạ du theo yêu cầu.

3. Phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành các công trình thủy điện trên sông Đăk R'Keh và các địa phương, đơn vị liên quan ở khu vực hạ du công trình để bảo đảm yêu cầu sử dụng nước của các công trình hạ du và nhu cầu sử dụng nước của nhân dân địa phương phụ thuộc vào nguồn nước sông Đăk R'Keh. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước phải ưu tiên việc điều tiết nguồn nước để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước khác của nhân dân ở dưới hạ lưu.

4. Xây dựng quy chế, phương án phối hợp vận hành với đơn vị quản lý, vận hành các công trình thủy điện và các địa phương ở khu vực thượng, hạ du trong việc bảo đảm an toàn công trình, điều tiết giảm lũ, xả dòng chảy tối thiểu, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du theo quy định, bảo đảm không gây lũ, lụt, ngập úng nhân tạo, thiếu nước, sạt lở ở hạ du. Cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin, số liệu, kế hoạch vận hành của các công trình thủy điện trên lưu vực sông Đăk R'Keh.

5. Thực hiện việc lắp đặt camera và các thiết bị quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến mực nước hồ, lưu lượng phát điện của nhà máy, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu và lưu lượng xả qua tràn theo quy định; kết nối, cập nhật số liệu quan trắc tại công trình vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

6. Bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành công trình, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước; thực hiện quan trắc khí tượng, thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa; lập sổ theo dõi lượng nước khai thác, sử dụng và việc xả dòng chảy tối thiểu hàng ngày, tháng, năm.

7. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, mưa lũ lớn, lũ ống, lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất, các loại hình thiên tai và xây dựng phương án để bảo đảm vận hành công trình an toàn, đối phó với tình huống vỡ đập, các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn cho các hồ chứa, đập dâng và các công trình khác ở hạ du; có trách nhiệm hỗ trợ người dân địa phương nơi xây dựng công trình.

8. Trường hợp gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác hoặc xảy ra sự cố công trình thì phải dừng ngay việc khai thác và báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương để có biện pháp xử lý.

9. Trường hợp do vận hành công trình thủy điện Đăk Sin 1 gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân địa phương ở hạ lưu và các công trình khai thác, sử dụng nước khác thì phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả kịp thời và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan ở khu vực hạ lưu đập trước khi vận hành xả lũ qua tràn hoặc bắt đầu vận hành xả nước qua phát điện.

11. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan trong việc lập, quản lý hành lang bảo vệ hồ chứa và bảo vệ đập theo quy định.

12. Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý tài nguyên nước ở Trung ương và địa phương; cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác, sử dụng nước của công trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

13. Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

14. Trường hợp phát sinh mục đích khai thác, sử dụng nước khác hoặc phải điều chỉnh các nội dung của Giấy phép thì phải lập ngay hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định (nếu có).

15. Nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thuế tài nguyên và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

16. Định kỳ hằng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo), báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của công trình thủy điện Đăk Sin 1 và gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông theo quy định.

**Điều 3.** Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm cập nhật thông tin của giấy phép này vào cơ sở dữ liệu thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương; theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt của công trình thủy điện Đăk Sin 1.

**Điều 4.** Công ty Cổ phần VRG - Đăk Nông được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012 và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 và thay thế Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1221/GP-BTNMT ngày 25 tháng 6 năm 2014. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn,

nếu Công ty Cổ phần VRG - Đắk Nông còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo);
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương;
- Thanh tra Bộ TNMT;
- TT QH&ĐT TNN quốc gia (để cập nhật dữ liệu);
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Nông;
- Công ty Cổ phần VRG - Đắk Nông (02);
- Lưu: VT, HSCP<sub>TNN-NM-042.23</sub> (02), VPMC, TNN (02).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Lê Công Thành**