

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 131 /TB-ĐH-SP4

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2023

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Kính gửi:

**Ở TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẮK NÔNG**
**CÔNG VĂN
ĐẾN** Số: 6159
Ngày: 17/5/2023

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau: ngày 11/5/2023

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.04	205.91
- Mức nước hạ lưu	m	186.00	186.50
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	0	169.75
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	40	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	0	128.80
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	40	128.80

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 132 /TB-ĐH-SP4

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2023

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau: ngày 02 năm 2023


Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	205.84	205.74
- Mức nước hạ lưu	m	186.00	186.40
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	0	187.55
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	40	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	0	111.29
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	40	111.29

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÉPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 133 /TB-ĐH-SP4

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 05 năm 2023

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ chứa thủy điện Srépok 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srépok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srépok 4 như sau: 05/05/2023

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	205.81	205.35
- Mức nước hạ lưu	m	186.10	186.50
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	0	187.28
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	40	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	0	166.03
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	40	166.03

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÉPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 134 /TB-ĐH-SP4

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2023

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	205.02	205.58
- Mức nước hạ lưu	m	186.10	186.40
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	165.29	106.81
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	40	40
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	0	0
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	40	40

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT.NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 135 /TB-ĐH-SP4
Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước	
		7h	19h
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	205.51	205.50
- Mức nước hạ lưu	m	186.10	186.60
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	0	183.71
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	40	0
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	0	102.55
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	40	102.55

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân