

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 527/TB-ĐH-SP4

Thông báo quan trắc thủy văn trong mùa lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2021



- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
  - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
  - Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
  - BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
  - BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
  - Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
  - Trung tâm du lịch Buôn Đôn
  - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 09h	Dự báo thủy văn các giờ tới			
			Lúc 15h	Lúc 21h	Lúc 03h (hôm sau)	Lúc 9h (hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.99</b>	206.99	206.99	206.99	206.99
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>586.66</b>	586.66	586.66	586.66	586.66
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>84</b>	84	84	84	84
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>500.90</b>	500.90	500.90	500.90	500.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>584.90</b>	584.90	584.90	584.90	584.90

**Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (dề b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông; ✓
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 11 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021

Số: 528/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 11h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.95	206.97	206.99	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	543.23	543.23	543.23	543.23	543.23
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	200	200	200	200	200
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	302.84	302.84	302.84	302.84	302.84
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	502.84	502.84	502.84	502.84	502.84

Trưởng ca vận hành: **Vũ Tiến Long**

Do diễn biến lưu lượng nước về hồ Srêpok 4 tăng, nên Nhà máy tiếp tục thông báo xả lũ 3 giờ 1 lần. Thông báo tới các Quý đơn vị biết để cập nhật thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**

CHÍNH HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN  
SRÊPOK 4  
H. BUÔN ĐƠN - T. ĐẮK LẮK

**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 529/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 14h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 20h	Lúc 2h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.99</b>	206.99	206.99	206.99	206.99
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>541.97</b>	541.97	541.97	541.97	541.97
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>160</b>	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>389.87</b>	389.87	389.87	389.87	389.87
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>549.87</b>	549.87	549.87	549.87	549.87

Trưởng ca vận hành: **Vũ Tiến Long**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021

Số: 530/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 17h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 23h	Lúc 5h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.98	206.99	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	692.32	692.32	692.32	692.32	692.32
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	180	180	180	180	180
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.9	500.9	500.9	500.9	500.9
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	680.9	680.9	680.9	680.9	680.9

Trưởng ca vận hành: Vũ Tiến Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**Số: 531/TB-ĐH-SP4**

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 20 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 20h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08 (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)	Lúc 20h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.99</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>657.09</b>	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>160</b>	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>494.45</b>	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>654.45</b>	657	657	657	657

**Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 532/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 23 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 23h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11 (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)	Lúc 23h (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	657.09	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	160	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	654.45	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Đình Hoàng Chinh**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 533/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 02 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 02h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 08h	Lúc 14	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.51	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	160	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	660.90	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Đình Hoàng Chính**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 534/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 05 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:


Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 05h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 11h	Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	657.09	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	160	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	654.45	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Đình Hoàng Chinh**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

Số: 535/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 08h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 14h	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	635.71	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	160	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	648	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 11 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

Số: 536/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 11h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>206.99</b>	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.21</b>	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>160</b>	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>494.45</b>	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>654.45</b>	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 537/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 14h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 20h	Lúc 02h	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.21	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	160	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	654.45	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P. TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 538/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 17h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 23h	Lúc 05h	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.21	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	160	160	160	160	160
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	497	497	497	497
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	654.45	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 20 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

Số: 539/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 20h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)	Lúc 20h (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	168	168	168
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



*Trần Văn Tân*

Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 540/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 23 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 23h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)	Lúc 23h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	168	168	168
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 541/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 02 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 02h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 08h	Lúc 14h	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	168	168	168
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT-NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 542/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 05 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 05h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 11h	Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	168	168	168
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 543/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 08h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 14h	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	168	168	168
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GEĐ (dề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

Số: 544/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 11h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.0</b>	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>656.90</b>	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>168</b>	168	168	168	168
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>488.90</b>	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>656.90</b>	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: **Lê Tấn Điền**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

Số: 545/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 14h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.0	207.00	207	207	207
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	168	168	168	168	168
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	657	657	657	657

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

Số: 546/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 17h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>621.90</b>	621.90	621.90	621.90	621.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>133</b>	133	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>488.90</b>	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>621.90</b>	621.90	621.90	621.90	621.90

Trưởng ca vận hành: **Lê Tấn Điền**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 20 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

Số: 547/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 20h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)	Lúc 20h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.90	621.90	621.90	621.90	621.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	133	133	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	621.90	621.90	621.90	621.90	621.90

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 23 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021

Số: 548/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 23h00	Dự báo thủy-văn 6 giờ tới			
			Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)	Lúc 23h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.90	621.90	621.90	621.90	621.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	133	133	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	621.90	621.90	621.90	621.90	621.90

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 02 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

Số: 549/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 02h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 08h	Lúc 14	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.99	206.99	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.82	621.82	621.90	621.90	621.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	130	130	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494.45	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	624.45	624.45	621.90	621.90	621.90

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GĐ (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 550/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 05 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 05h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 11h	Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.98	206.99	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.82	621.82	621.90	621.90	621.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	130	130	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	494.45	494.45	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	624.45	624.45	621.90	621.90	621.90

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (dề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



**Trần Văn Tân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

Số: 551/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 08h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 14h	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	133	133	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

Số: 552/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 11h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	133	133	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÉPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

Số: 553/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srépok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srépok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srépok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 14h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	133	133	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÉPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

Số: 554/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 17h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	133	133	133	133	133
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	621.90	622	622	622	622

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

Số: 555/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 20 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 20h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)	Lúc 20h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	656.90	656.90	656.90	656.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	156	156	156	156	156
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500.90	500.90	500.90	500.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	656.90	656.90	656.90	656.90

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 23 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021

Số: 556/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 23h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)	Lúc 23h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	656.90	656.90	656.90	656.90	656.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	156	156	156	156	156
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500.90	500.90	500.90	500.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	656.90	656.90	656.90	656.90	656.90

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 02 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

Số: 557/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 02h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 08h	Lúc 14h	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	191	191	191	191	191
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500.90	500.90	500.90	500.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 558/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 05 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 05h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 11h	Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	191	191	191	191	191
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	500.90	500.90	500.90	500.90	500.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P. TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 559/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 08h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 14h	Lúc 20h	Lúc 02h	Lúc 08h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	203	203	203	203	203
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

Số: 560/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 11h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	203	203	203	203	203
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 561/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bán Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 14h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	203	203	203	203	203
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	691.90	691.90	691.90	691.90	691.90

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 562/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 17h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	726.90	726.90	691.90	691.90	691.90
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	238	238	203	203	203
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	488.90	488.90	488.90	488.90	488.90
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	726.90	726.90	691.90	691.90	691.90

Trưởng ca vận hành: **Phạm Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**P.TRƯỞNG BCH**

**PCTT-NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 20 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

**Số: 563/TB-ĐH-SP4**

V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bàn Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 20h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 02h (Hôm sau)	Lúc 08h (Hôm sau)	Lúc 14h (Hôm sau)	Lúc 20h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNCBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>727</b>	727	727	727	727
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>238</b>	238	238	238	238
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>489</b>	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>727</b>	727	727	727	727

**Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (đề b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4**

**Số: 564/TB-ĐH-SP4**  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, 23 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 23h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 05h (Hôm sau)	Lúc 11h (Hôm sau)	Lúc 17h (Hôm sau)	Lúc 23h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	<b>207.00</b>	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	<b>727</b>	727	700	727	700
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	<b>238</b>	238	238	238	211
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	<b>489</b>	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	<b>727</b>	727	727	727	700

Trưởng ca vận hành: **Nguyễn Văn Nhân**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**P.TRƯỞNG BCH**  
**PCTT NMTĐ SRÊPOK 4**



**Trần Văn Tân**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

Số: 565/TB-ĐH-SP4  
V/v Thông báo xả lũ  
Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 02 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2021

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 02h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 08h	Lúc 14h	Lúc 20h	Lúc 02h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	727	727	727	727	700
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	238	238	238	238	211
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	489	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	727	727	727	727	700

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPOK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, 05 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2021

Số: 566/TB-ĐH-SP4

V/v Thông báo xả lũ

Hồ chứa thủy điện Srêpok 4

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- UBND tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk
- BCH PCTT & TKCN tỉnh Đắk Nông
- BCH PCTT & TKCN huyện Buôn Đôn
- BCH PCTT & TKCN huyện Cư Jut
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm KTTV tỉnh Đắk Lắk
- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn
- Trung tâm du lịch Buôn Đôn
- Công ty thủy điện Buôn Kuốp
- Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

Nhà máy thủy điện Srêpok 4 thông báo kết quả quan trắc, xả lũ và dự báo thủy văn hồ chứa thủy điện Srêpok 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số liệu quan trắc lúc 05h00	Dự báo thủy văn 6 giờ tới			
			Lúc 11h	Lúc 17h	Lúc 23h	Lúc 05h (Hôm sau)
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m <sup>3</sup> /s	727	727	727	700	700
- Lưu lượng xả qua tràn	m <sup>3</sup> /s	238	238	238	211	211
- Lưu lượng chạy máy	m <sup>3</sup> /s	489	489	489	489	489
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m <sup>3</sup> /s	727	727	727	700	700

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Sở Công thương Đắk Lắk;
- Sở Công thương Đắk Nông;
- Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC  
P.TRƯỞNG BCH  
PCTT NMTĐ SRÊPOK 4



Trần Văn Tân